

DEMATHIEU BARD - 26 LOGEMENTS - MONTREUIL

DEMATHIEU BARD - 26 LOGEMENTS - MONTREUIL

26 LOGEMENTS -
MONTREUIL

Meaux

Demathieu et Bard

35bis avenue St Germain
des Noyers

77400

Saint Thibault des Vignes

ARCHITECTURE
FLEURY



Phase : 2- OPR

04/02/2019

Identifiant : Mr Fleury

Liste générale
R2ET - LOT NON SPÉCIFIÉ


Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	549	3	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Pose bonde et pare douche	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	550	4	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Pose thermostat	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	574	12	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Fixer tablette meuble évier	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	711	15	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser capuchon sur goulotte	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	785	18	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Verif évacuation des éviers	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	2440	49	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser douchette et barre de douche dans tous les logements	30/01/2019	Réserve non levée
2- OPR	2458	51	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Lever toutes réserves OPR Techniques Synapse du 14/12 + fournir réponse écrite	31/01/2019	Réserve non levée




Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	1466	6	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Radiateur a finir	14/12/2018	Réserve non levée
*A1 2- OPR	1491	31	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Nettoyage meuble	14/12/2018	Réserve non levée
*A1 2- OPR	1492	32	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Finir raccordement	14/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1494	34	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir montage meuble	14/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1504	44	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Reprise joint douche	14/12/2018	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique







Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	1519	29	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir montage meuble	14/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1528	38	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Équiper ROBINETTERIE	14/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1531	41	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir propreté du joint	14/12/2018	Réserve non levée

Photos associées aux réserves


XX N°
XXX N° unique




29 1519 Revoir montage meuble



Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	1396	48	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser rosace sortie PE	12/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1405	57	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Réglage bonde	12/12/2018	Réserve non levée



Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	1434	28	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir fixation radiateur	12/12/2018	Réserve non levée




	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
	2- OPR	1449	31	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir capot latéral sur radiateur	12/12/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	1457	39	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Finir wc	12/12/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	1460	42	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Réglage tablier baignoire	12/12/2018	Réserve non levée
	2- OPR	1581	59	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir meuble evier	20/12/2018	Réserve non levée


Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique






Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	1373	5	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Manque tête thermostatique	12/12/2018	Réserve non levée




Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	1623	3	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir fixation radiateur	20/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1641	21	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir montage meuble	20/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1651	31	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir bonde	20/12/2018	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique







Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	1691	35	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Manque tête thermostatique	20/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1692	36	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir montage meuble	20/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1695	39	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir joint	20/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	1715	59	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir calfeutrement nourrice	20/12/2018	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°

XXX N° unique






	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
	2- OPR	1733	3	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Finir meuble et débarrasser	20/12/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1737	7	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser tête Th ermostatique	20/12/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1741	11	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	20/12/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1743	13	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser meuble évier	20/12/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1744	14	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Bouche Vmc	20/12/2018	Réserve non levée
	2- OPR	1750	20	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Reprendre cache tranche radiateur	20/12/2018	Réserve non levée
	2- OPR	1751	21	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Bouche Vmc	20/12/2018	Levée par MOE
*A1	2- OPR	1757	27	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Pose wc	20/12/2018	Levée par MOE
*A4	2- OPR	1760	30	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser lavabo	20/12/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1762	32	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Baignoire : joint, robinetterie	20/12/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1764	34	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Bouche Vmc	20/12/2018	Réserve non levée
*A4	2- OPR	1765	35	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Finition seche serviettes	20/12/2018	Réserve non levée
*A2	2- OPR	1766	36	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Finition seche serviettes	20/12/2018	Réserve non levée
	2- OPR	1767	37	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Douche : poser joint, parois de douche, robinetterie	20/12/2018	Réserve non levée
*A3	2- OPR	1768	38	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser lavabo et bouche vmc	20/12/2018	Réserve non levée
*A3	2- OPR	2428	42	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Réglage tirette	30/01/2019	Réserve non levée
*A2	2- OPR	2430	44	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser joint pour finition	30/01/2019	Réserve non levée
	2- OPR	2433	46	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir joint	30/01/2019	Réserve non levée
*A1	2- OPR	2434	47	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser douchette	30/01/2019	Réserve non levée
*A1	2- OPR	2436	49	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser cache tuyau	30/01/2019	Réserve non levée
	2- OPR	2437	50	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouche vmc	30/01/2019	Réserve non levée


Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique






46 2433 Revoir joint



	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
*A1	2- OPR	1806	7	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir fixation radiateur	21/12/2018	Levée par MOE
*A1	2- OPR	1813	14	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Manque tête thermostatique	21/12/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1820	21	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Refaire joint évier	21/12/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1823	24	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Manque bouche Vmc	21/12/2018	Réserve non levée
	2- OPR	1831	32	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint lavabo	21/12/2018	Levée par MOE




Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	1778	10	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	20/12/2018	Levée par MOE
2- OPR	1779	11	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser tête Thermostatique	20/12/2018	Levée par MOE
2- OPR	1780	12	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Relever meuble évier	20/12/2018	Levée par MOE
*A2 2- OPR	1781	13	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser toutes les bouches vmc	20/12/2018	Réserve non levée
*A2 2- OPR	1787	19	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser toutes les têtes thermostatiques	20/12/2018	Levée par MOE
2- OPR	1788	20	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Douche : poser joint, parois de douche, robinetterie	20/12/2018	Levée par MOE
*A3 2- OPR	1789	21	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Finition seche serviettes	20/12/2018	Réserve non levée
*A1 2- OPR	1792	24	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir capot latéral sur radiateur	20/12/2018	Levée par MOE
2- OPR	1796	28	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Baignoire : joint, robinetterie	20/12/2018	Levée par MOE
*A3 2- OPR	2449	34	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser joint pour finition	30/01/2019	Réserve non levée
2- OPR	2451	36	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir alignement/hauteur faïence et lavabo	30/01/2019	Réserve non levée
2- OPR	2452	37	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Reprise joint	30/01/2019	Réserve non levée
*A1 2- OPR	2454	39	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Déplacer radiateur pour cacher goulotte	30/01/2019	Réserve non levée
2- OPR	2456	41	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Prise bouche vmc	30/01/2019	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique








	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
*A1	2- OPR	673	15	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Fuite évier	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	674	16	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Vérifier bonde évier	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	678	20	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Changer tablette évier	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	679	21	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Parfaire rebouchage sorties nourrices	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	681	23	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique






	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
*A1	2- OPR	541	3	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Pose paroi de douche	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	542	4	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Pose bonde	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	543	5	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Cache goulotte sèche serviette	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	545	7	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Pose thermostat	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	646	13	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	647	14	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir joint radiateur	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	1086	47	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser rosace sortie PE	07/11/2018	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique





	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
	2- OPR	538	2	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Reprise finition joint radiateur	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	606	5	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	609	8	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire trou de scie cloche meuble évier	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	613	12	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Déplacer radiateur sur la droite	06/11/2018	Réserve non levée
*A2	2- OPR	615	14	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Réglages portes meuble évier	06/11/2018	Réserve non levée
*A2	2- OPR	616	15	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Changer poignées meuble évier	06/11/2018	Réserve non levée
*A2	2- OPR	620	19	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint lavabo	06/11/2018	Réserve non levée
*A2	2- OPR	621	20	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Réglages bonde	06/11/2018	Réserve non levée
*A3	2- OPR	622	21	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser pare douche	06/11/2018	Réserve non levée
*A3	2- OPR	623	22	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir hauteur receveur pmr	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	624	23	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Mettre rosace et finition inoxydable sur pe	06/11/2018	Réserve non levée
*A3	2- OPR	625	24	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser capuchon goulotte	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	629	28	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	06/11/2018	Réserve non levée
*A2	2- OPR	1109	61	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser cache tuyaux	07/11/2018	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°

XXX N° unique



2 538 Reprise finition joint radiateur



12 613 Déplacer radiateur sur la droite




23 624 Mettre rosace et finition inoxydable sur pe



24 625 Poser capuchon goulotte




61 1109 Poser cache tuyaux



Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	600	2	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Reprise joint haut + pose joint baignoire	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	816	6	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	823	13	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Réserve non levée



	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
	2- OPR	1203	10	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Refaire joint receveur douche	08/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	1204	11	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint lavabo	08/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	1205	12	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Calfeutrer pipe wc	08/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	1206	13	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser rosace sortie PE	08/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	1218	25	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	08/11/2018	Levée par EG
	2- OPR	1237	44	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	08/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	1241	48	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Refaire joint évier	08/11/2018	Réserve non levée




Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	803	3	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	06/11/2018	Levée par EG
2- OPR	805	5	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	806	6	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	807	7	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Refaire PE parallèle au mur	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	808	8	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint lavabo	06/11/2018	Réserve non levée
*A1 2- OPR	809	9	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir hauteur receveur pmr	06/11/2018	Réserve non levée
*A1 2- OPR	991	35	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Réglage paroi de douche	07/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	996	40	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser cache tuyaux	07/11/2018	Réserve non levée
*A1 2- OPR	1265	50	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Changer position tête thermostatique	05/12/2018	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique







	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
	2- OPR	595	8	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Inverser tête thermostatique	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	783	10	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	784	11	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	792	18	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Refaire joint silicone	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	796	22	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Inverser position tête thermostatique	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	797	23	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Descendre goulotte radiateur jusqu'au sol	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	961	52	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser rosace sortie PE	07/11/2018	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique








	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
*A2	2- OPR	586	3	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir joint mal posé	06/11/2018	Réserve non levée
*A2	2- OPR	756	5	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Réglages portes meuble évier	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	760	9	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	767	16	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser rosace sortie Cuivre	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	768	17	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Refaire joint baignoire	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	769	18	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir finition pipe wc	06/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	921	37	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Reboucher trou	07/11/2018	Levée par MOE
	2- OPR	2127	62	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Propreté du joint	09/01/2019	Réserve non levée
*A1	2- OPR	2129	64	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Refixer tuyaux	09/01/2019	Réserve non levée
	2- OPR	2131	66	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Reprendre horizontalité des tuyaux	09/01/2019	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique







Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	740	7	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Levée par MOE
2- OPR	746	13	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser paroi de douche et bonde	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	747	14	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint lavabo	06/11/2018	Levée par MOE
2- OPR	749	16	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	755	22	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Joint silicone évier	06/11/2018	Réserve non levée


Photos associées aux réserves

ⓧ N°
XXX N° unique







	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
	2- OPR	719	3	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Repositionner trappe plafond	06/11/2018	Levée par MOE
	2- OPR	722	6	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire trou de scie cloche meuble évier à droite	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	723	7	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Levée par MOE
	2- OPR	731	15	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir hauteur receveur pmr	06/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	739	23	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	06/11/2018	Levée par MOE
*A1	2- OPR	900	32	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint lavabo	07/11/2018	Levée par MOE
*A1	2- OPR	1260	33	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint évier	04/12/2018	Réserve non levée



	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
*A1	2- OPR	573	1	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Pose poignée porte	06/11/2018	Levée par MOE
*A1	2- OPR	708	3	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Fixer la tablette sous evier	06/11/2018	Levée par MOE
	2- OPR	716	8	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	06/11/2018	Levée par MOE
	2- OPR	717	9	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	06/11/2018	Levée par MOE
	2- OPR	889	38	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Inverser position tête thermostatique	07/11/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1850	42	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Joint silicone à reprendre	09/01/2019	Réserve non levée




Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	702	4	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Manque tête thermostatique	06/11/2018	Levée par MOE
2- OPR	706	8	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Pb électrique interrupteurs	06/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	1126	19	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint lavabo	07/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	1127	20	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser capuchon goulotte	07/11/2018	Réserve non levée
2- OPR	1347	36	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Rebouchage dalle en pied de nourrice (étanchéité à l'air)	14/12/2018	Réserve non levée
2- OPR	2064	54	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostats	09/01/2019	Réserve non levée




	Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
	2- OPR	1146	5	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bouton vmc	08/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	1147	6	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Refaire joint évier	08/11/2018	Levée par MOE
*A2	2- OPR	1159	18	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Refaire joint receveur douche	08/11/2018	Réserve non levée
*A2	2- OPR	1162	21	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Mettre tuyau droit et poser rosace	08/11/2018	Réserve non levée
	2- OPR	1167	26	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser capuchon goulotte	08/11/2018	Réserve non levée
*A1	2- OPR	1169	28	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Faire joint lavabo	08/11/2018	Levée par MOE
	2- OPR	1180	39	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser thermostat d'ambiance	08/11/2018	Levée par MOE
	2- OPR	2079	57	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser bonde	09/01/2019	Réserve non levée
*A2	2- OPR	2082	60	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Finir travaux en gaines	09/01/2019	Réserve non levée
*A1	2- OPR	2084	62	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Vérifier planéité meuble évier	09/01/2019	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

ⓧ N°
XXX N° unique






Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	560	1	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Pose thermostat	06/11/2018	Levée par EG
2- OPR	562	3	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Changer porte + réglage portes	06/11/2018	Levée par MOE
2- OPR	565	5	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Canalisation à refixer	06/11/2018	Levée par MOE
*A1 2- OPR	570	10	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Radiateur à déplacer +inverser tête thermostatique	06/11/2018	Levée par MOE
2- OPR	2112	70	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Poser cache sur goulotte	09/01/2019	Réserve non levée
*A1 2- OPR	2115	73	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Reprendre positionnement goulotte suite à déplacement radiateur	09/01/2019	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique





Phase	N° unique	N°	Entreprise	Libellé	Date de visite	Statut
2- OPR	2342	4	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	culotte reprise EP > pied de WC à changer /classification au feu non règlementaire > + remplacer par un conduit gris	17/01/2019	Réserve non levée
2- OPR	2379	13	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Revoir réseaux EP	30/01/2019	Réserve non levée
2- OPR	2380	14	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Fuite réseau EP	30/01/2019	Réserve non levée
2- OPR	2389	23	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Finir vidoir	30/01/2019	Réserve non levée
2- OPR	2395	29	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Inverser robinet	30/01/2019	Réserve non levée
2- OPR	2397	31	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Déplacer réseau pour ventilation OM	30/01/2019	Réserve non levée
*A2 2- OPR	2413	46	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Branchement des pompes	30/01/2019	Réserve non levée
*A2 2- OPR	2414	47	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Tuyau à couper et rebouchage	30/01/2019	Réserve non levée
*A1 2- OPR	2416	49	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Étiquetage coupure chaufferie force et lumière	30/01/2019	Réserve non levée
*A1 2- OPR	2417	50	LOT NON SPÉCIFIÉ - R2ET	Finir raccordement pompe	30/01/2019	Réserve non levée

Photos associées aux réserves

XX N°
XXX N° unique

