

T0 - Tableau récapitulatif des fenêtres

nom fenêtres	Sur rue			Sur cour
	PF01 (6ouvrants)	PF02(2ouvrants)	PF03(1ouvrant)	F04(1ouvrant)
H	2.45	2.45	2.45	1.38
L	4.0	1.3	0.66	0.70
S	9.73	3.23	1.62	0.97
S (ouvrants)	9.73	3.23	1.62	0.97

T1 - (RT 2012) Tableau de vérification du 1/6 Surf vitrées /Shab

	PF01 (6ouvrants)	PF02(2ouvrants)	PF03(1ouvrant)	F04(1ouvrant)
T3 1	1	2	1	2
T3 2	1	2	1	2
T3 3	1	2	1	2
T3 4	1	2	1	2
T3 5	1	2	1	2
T3 6	1	2	1	2
T3.7	1	2	1	2
TOTAL				

SURFACE		I.E. (m²)		RESULTAT
baies	shab	1/6	difference	lgts Proiet ≥ 1/6
19.74	68.4	11.40	8.34	VRAI
19.74	68.4	11.40	8.34	VRAI
19.74	68.4	11.40	8.34	VRAI
19.74	68.4	11.40	8.34	VRAI
19.74	68.4	11.40	8.34	VRAI
19.74	68.4	11.40	8.34	VRAI
19.74	68.4	11.40	8.34	VRAI
138.20	410.40	68.40	50.06	VRAI

T2 - (Solener) Tableau de vérification du coefficient de ventilation naturelle des pièces

T3 - (H&E) Eclairage naturel et relations visuelles avec l'environnement extérieur

Règle : Au moins 80% des logements de l'opération ou 80 % des pièces suivantes des logements, respectent les indices d'ouverture définis ci-dessous :

Pièce	Indice d'ouverture (I.O.)
Séjour, y compris séjour avec cuisine ouverte	I.O. ≥ 15%
Cuisine fermée	I.O. ≥ 10%
Chambre (au moins une par logement)	I.O. ≥ 15%

Règle : • Ventilation naturelle :

- Dans les pièces de vie dotées d'ouvertures traversantes ou adjacentes : prévoir des châssis ouvrants dont la surface ≥ 2% de la surface au sol

- Dans les pièces de vie dotées d'ouvertures mono-orientées : prévoir des châssis ouvrants dont la surface ≥ 4% de la surface au sol (en parties hautes et basses)

T3 1 à 7

Sejour
Cuisine
Chambre 01
Chambre 02

PF01 (6ouvrants)	PF02(2ouvrants)	PF03(1ouvrant)	F04(1ouvrant)
1			1
	1		
	1	1	

SURFACE		I.V.		RESULTAT
ouvrants	pièce	Projet	Solener	Pièces Projet ≥ Solener
9.73	25.0	39%	4%	VRAI
0.97	9.6	10%	4%	VRAI
3.23	12.8	25%	4%	VRAI
4.85	11.4	43%	4%	VRAI

SURFACE		I.O.		RESULTAT	N°
baies	pièce	Projet	H&E	Pièces Projet ≥ H&E	Pièces vraies projet
9.73	25.0	39%	15%	VRAI	1
0.97	9.6	10%	10%	VRAI	1
3.23	12.8	25%	15%	VRAI	1
4.85	11.4	43%	15%	VRAI	1

TOTALE PIECES operation	28
TOTALE PIECES respectant l' Indice Minimale d'Ouvertures H&E	28
N° MINIMUM H&E	80% 22.4