



LEGENDE ELECTRICITE	
	Boîte point de centre DCL équipée d'une douille et fiche DCL
	Applique en saillie équipée à équipe d'un tube linéaire LED
	Luminaire tubulaire étanche en saillie à LED (hz/v)
	Luminaire rectangulaire étanche en saillie à LED
	Downlight encastré à LED
	Applique décorative étanche en saillie à équiper d'une lampe LED
	Détecteur de mouvement IR 360° en plafonnier
	Détecteur de mouvement IR 180° mural en saillie
	Interrupteur simple
	Interrupteur simple à voyant lumineux
	Interrupteur double
	Interrupteur simple en va-et-vient
	Interrupteur double en va-et-vient
	Bouton poussoir
	Bouton poussoir sonnette
	Bouton poussoir étanche à voyant lumineux
	Bouton poussoir sonnette étanche
	PC 2P+T / PC 2P-T étanche
	PC 2P-T étanche
	PC 2P+T spécifique lave-linge
	PC 2P+T spécifique lave-vaisselle
	PC 2P+T spécifique cuisson
	PC 2P+T en hauteur (entre 0.90 et 1.30 m)
	PC 2P+T étanche en hauteur (à 1.20 m)
	Prise de communication TV-FM
	Prise de communication RJ45
	Alimentation spécifique (nom de l'équipement)
	GTL avec disjoncteur de branchement, tableau de répartition et tableau de communication
	Liaison équipement supplémentaire (LES)
	Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAP)
	Poste audiovisuel d'appartement
	Plaque de rue audiovisuelle
	Clavier codé avec lecteur de proximité
	Lecteur de proximité
	Bouton poussoir de sortie

MAITRE D'OUVRAGE

CAPS
5 bis rue Danielle Casanova
93007 Saint Denis cedex
Tél : 01-55-84-43-78

BUREAU DE CONTRÔLE

QUALICONSULT
4 rue du Moulin
78930 Villette
Tél : 01-34-97-49-50
Fax : 01-84-16-03-42

MAITRE D'OEUVRE DE CONCEPTION

BENJAMIN FLEURY
Architecte-urbaniste
214 rue Eléonore Marcel
93 170 Saligny
Tél : 01-43-87-94-34
Email : atelier@benjaminfleury.com

COORDINATEUR HYGIENE SECURITE

QUALICONSULT
4 rue du Moulin
78930 Villette
Tél : 01-34-97-49-50
Fax : 01-84-16-03-42

BET STRUCTURE

I+A Laboratoire des structures
10 avenue du Val de Fontenay
94134 Fontenay sous Bois
Tél : 01-43-42-15-28

GÉOTECHNICIEN

ROC SOL
30 Ter rue d'Estienne d'Orves
92120 Montrouge
Tél : 01-42-53-19-18

BET FLUIDE

SYNAPSE Ingénierie
7 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél : 01-64-73-99-99

ECONOMISTE

ATEEC
41 allée des Gros Saules
90100 Menoucourt
Tél : 01-34-46-91-92
Fax : 01-34-46-91-93

17 Logements – 13 Rue Riant – SAINT-DENIS

Ind	Modifications	Dates

Emetteur	Date	DCE	Plan Electricité – Cfo/Cfa Niveau R+4 – plan n'EL06	Indice	Echelle
Benjamin Fleury	Déc. 2017			00	1/50